

Департамент образования мэрии города Магадана
**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 35»
(МАДОУ № 35)**

РФ, 685 021, г. Магадан, ул. Энергостроителей, дом 5, кор. 3, т. (факс) 640696, 640886,
e-mail: MBDOU35@yandex.ru

Приложение № 15 к приказу № 05
«О пожарной безопасности в
дошкольном образовательном учреждении»
Утверждена:
«12» января 2023г.

ИНСТРУКЦИЯ

**по работе с автоматической системой пожарной сигнализации
и звуковой системой оповещения людей об эвакуации при пожаре,
установленной в здании МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35»**

2023 г.

Основной прибор автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) приемно-контрольный охранно-пожарный (ПКОП) «С-2000», предназначенный для контроля зон АПС, приема извещений от автоматических и ручных пожарных извещателей установлен в помещении сторожевой комнаты в здании МАДОУ № 35. Данный прибор круглосуточно может находиться под контролем у всех работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35».

В автоматической системе пожарной сигнализации, установленной в здании МАДОУ № 35, также смонтирован 1 прибор «Сигнал-20М» - «звуковой оповещатель», предназначенный для звукового оповещения людей об эвакуации при пожаре и 6 приборов «ИПР-И» «извещатель пожарный ручной», предназначенные для ручного включения сигнала тревоги в системе пожарной сигнализации.

На приборе «Сигнал-20М» в обычном режиме высвечены «№». При пожаре (возгорании, задымлении) срабатывает звуковая система оповещения людей об эвакуации. При сработке АПС работники МАДОУ № 35 (в рабочее время) и сторожа (в ночное время и выходные дни) должны незамедлительно посмотреть на надпись на приборе для определения точного места очага пожара. При пожаре (возгорании, задымлении) на табло прибора должно быть высвечено **«Пожарная тревога –№-_(№ кабинета, коридора, группового помещения см. в приложении № 1 к инструкции)»**.

После фиксации такой надписи работник или сторож МАДОУ № 35 незамедлительно осматривает указанное помещение и убедившись в факте пожара (возгорания) должен:

- криком «Пожар» сообщить о пожаре всем работникам, находившимся на рабочем месте, для организации быстрой и своевременной эвакуации людей из здания через основной и запасные (окна) пожарные выходы;

- при несработке приборов **ИПР-И** отжать вниз специальные отделения для ручного включения звукового оповещения людей об эвакуации из здания расположенные по этажам учреждения;

- сообщить о пожаре в единую службу спасения города Магадана **по телефону № 01 (101)**, а также назвать свою фамилию и информировать дежурного о месте возгорания (наименование и юридический адрес МАДОУ № 35 (Энергостроителей, д. 5, корпус 3);

- в зависимости от очага возгорания, принять меры к обесточиванию всех помещений здания и в зависимости от очага возгорания попытаться с применением технических средств (огнетушитель) ликвидировать пожар;

- своевременно эвакуироваться из горящего помещения через основной, либо пожарные выходы;

- прибывшему наряду пожарной охраны показать место пожара.

В **ночное время** сторожу МАДОУ № 35 необходимо кроме звонка в единую службу спасения сообщить о пожаре (возгорании) по телефону **заведующему МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» - Журба Марине**

Леонидовне (сот.тел. 89148528992) или заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе – Ласской Нине Борисовне (сот. 89140367993) и оперативно эвакуироваться из здания МАДОУ.

Если при сработке звукового оповещения АПС и при надписи на приборе «С-20М» «Пожарная тревога с обозначением №__», в данном месте очаг возгорания не обнаружен – **срабатывание признается ложным.**

Ложными срабатываниями АПС также признаются, когда на приборе «Сигнал-20М» высвечиваются надпись «**Неисправность**».

При ложных срабатываниях АПС необходимо вернуть систему пожарной сигнализации нажатием на мигающую кнопку в дежурный режим, **строго придерживаясь прилагаемой инструкции.** Если ложное срабатывание происходит неоднократно, то следует позвонить по телефону в МООООО «ВДПО» - 63-01-67, 63-00-98, 89148600232, обслуживающую установленную автоматическую пожарную систему для информирования о ложном срабатывании системы оповещения и проведения подрядчиком ремонтно- профилактических работ.

Составил:

Заместитель заведующего по АХР

Н.Б. Лаская

Приложение № 1 к инструкции по работе с автоматической системой пожарной сигнализации

Управление пультом контроля «Сигнал – 20М»

При возникновении пожара или неисправностей появляются звуковые и световые сигналы тревоги. На табло отражается № __ помещения где возможно возгорание (ложная тревога). По таблице определить помещение, в котором произошло срабатывание датчика, проверить помещение.

При ложном срабатывании, сбросить все тревоги однократным нажатием на кнопку № __, (где загорится красное табло) до прекращения сигнальной тревоги.

Если тревога оказалась ложной позвонить по телефонам:

63-01-67, 63-00-98, МООООО «ВДПО»

62-40-02, 101 – пожарная часть – объяснить причину ложной тревоги

№ на табло	№ этажа	Наименование помещения
1	1 этаж	Кабинет зам. зав. по АХР, кладовые и пищеблок, электрощитовая
2	1 этаж	Медкабинет, кастаньянная, склад грязного белья
3	1 этаж	Коридор (левая сторона)
4	1 этаж	Коридор (правая сторона)
5	1 этаж	(Правое крыло) –кабинет кладовщика, 1 младшая группа;
6	1 этаж	(Правое крыло) младшая группа А (левое крыло) старшая (подготовительная) группа
7	1 этаж	(Левое крыло) 1 группа раннего возраста; 2 группа раннего возраста
8	2 этаж	Кабинет заведующего, коридор
9	2 этаж	Музыкальный зал
10	2 этаж	Правая сторона: старшая (комбинированная) группа, 1 младшая группа, подготовительная группа,
11	2 этаж	средняя, кабинет психолога
12	2 этаж	Логопедический кабинет, методический кабинет
13	2 этаж	Физкультурный зал, раздевалки, бассейн
14	2 этаж	Коридор (левая сторона)
15	3 этаж	Прогулочная веранда, зимний сад
16	3 этаж	Склад, прогулочная веранда