



Департамент образования мэрии города Магадана  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 35»  
(МАДОУ № 35)

РФ, 685 021, г. Магадан, ул. Энергостроителей, дом 5, кор. 3, т. (факс) 64-08-86, тел. 64-06-96,  
e-mail: MBDOU35@yandex.ru

Исх. № 59 от 06.05.2021 года  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ОНДиПР по г. Магадану  
УНДиПР ГУ МЧС России по  
Магаданской области  
Государственному инспектору  
г. Магадана по пожарному надзору  
Сурниной А.А.

**Информация**  
**МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35»**  
**об исполнении предписания № 24/1/1 от 09.04.2021г.**

№ п/п	Описание выявленного несоответствия	Отметка об исполнении
1.	Устройства для samozакрывания дверей находятся в неисправном состоянии	Выполнено
2.	Пожарные шкафы, установленные на объекте выполнены из горючих материалов (в количестве трех штук)	Выписан счет на оплату шкафов пожарных в количестве трех штук. Подана заявка на финансирование в Департамент образования мэрии г. Магадана.

Приложение:

- Счет на оплату № 33 от 05.05.2021г. (копия) – 1 экз. на 1л.
- Письмо № 58 от 05.05.2021г. на финансирование шкафов пожарных – 1 экз. на 1л.



Заведующий

М.Л. Журба