



Департамент образования мэрии города Магадана
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 35»
(МАДОУ № 35)

РФ, 685 021, г. Магадан, ул. Энергостроителей, дом 5, кор. 3, т. (факс) 64-08-86, тел. 64-06-96.
e-mail: MBD0U35@yandex.ru

Исх. № 38 от 21.04.2022 года
На № _____ от _____

ОНДиПР по г. Магадану
УНДиПР ГУ МЧС России по
Магаданской области
Государственному инспектору
г. Магадана по пожарному надзору
Сурниной А.А.

Информация
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35»
об исполнении предписания нарушений обязательных требований пожарной
безопасности № 9/1 от 24.01.2022г.

№ п/п	Описание выявленного несоответствия	Срок устранения нарушения	Отметка об исполнении
1.	Пожарные шкафы, установленные на объекте выполнены из горючих материалов (в количестве трех штук)	20.06.2022г.	Выполнено. В ДОУ установлены шкафы пожарные ШПК-315 НЗ Престиж-02 навесные, закрытые (840х650х230) в количестве 3 штук. (фото прилагается).



Заведующий

М.Л. Журба